



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21HB24

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае», руководитель ИЛЦ

А.А.Костарев

26 сентября 2018 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 12101-12103

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное образование "Киселёвское сельское поселение"
2. **Юридический адрес:** 617546, Пермский край, Суксунский район, д.Киселево, ул.Новая, 2
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная
4. **Место отбора:** водопровод Киселевского сельского поселения, Пермский край, Суксунский район:  
Проба № 12101 - водоразборная колонка п. Южный, ул. Сосновая, 2а  
Проба № 12102 - водоразборная колонка, с. Сабарка, ул. Октябрьская, 5  
Проба № 12103 - водоразборная колонка д. Моргуново, ул. Тракторная, 24
5. **Условия отбора, доставки**  
Дата и время отбора: Проба № 12101 - 24.09.2018 12:00  
Проба № 12102 - 24.09.2018 12:30  
Проба № 12103 - 24.09.2018 13:00  
Ф.И.О., должность: Юдинцева Е. А., помощник врача-эпидемиолога  
Условия доставки: соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.09.2018 17:00  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",  
ГОСТ Р 53415-2009 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Договор производственного контроля - № 137 Д от 01.01.2018, вх. № 1692 - ЦФ от 20.12.2017 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения",  
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** лсги.мбл.18.12101 окг 6/40; лсги.мбл.18.12102 окг 6/40; лсги.мбл.18.12103 окг 6/40
9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 12101-12103 распечатан 26.09.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



# РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 24.09.2018 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 12101					
дата начала испытаний 24.09.2018 17:30 дата выдачи результата 25.09.2018 16:40					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

## БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 24.09.2018 17:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 12101					
дата начала испытаний 24.09.2018 17:10 дата выдачи результата 26.09.2018 10:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

## ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 24.09.2018 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 12102					
дата начала испытаний 24.09.2018 17:30 дата выдачи результата 25.09.2018 16:40					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

## БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 24.09.2018 17:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 12102					
дата начала испытаний 24.09.2018 17:10 дата выдачи результата 26.09.2018 10:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

## ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 24.09.2018 17:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 12103					
дата начала испытаний 24.09.2018 17:30 дата выдачи результата 25.09.2018 16:40					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012

Ответственный: Зубарева О. И., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

## БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 24.09.2018 17:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 12103					
дата начала испытаний 24.09.2018 17:10 дата выдачи результата 26.09.2018 10:16					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ответственный: Истомина Л. Ф., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Мира, 66 "Г"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Юдинцева Е. А. помощник врача-эпидемиолога

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):  
Не требуется.

Протокол(ы) № 12101-12103 распечатан 26.09.2018

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел./факс (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Центрального филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Х.И.Гайнетдинов

26 сентября 2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12101-12103 Э**

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№12101-12103 от 26 сентября 2018 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное образование "Киселёвское сельское поселение"

2. **Юридический адрес:** 617546, Пермский край, Суксунский район, д.Киселево, ул.Новая, 2

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая холодная

4. **Место отбора:** водопровод Киселевского сельского поселения, Пермский край, Суксунский район:

Проба № 12101 - водоразборная колонка, п. Южный, ул. Сосновая, 2а

Проба № 12102 - водоразборная колонка, с. Сабарка, ул. Октябрьская, 5

Проба № 12103 - водоразборная колонка, д. Моргуново, ул. Тракторная, 24

5. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Договор производственного контроля - № 137 Д от 01.01.2018, вх. № 1692 - ЦФ от 20.12.2017 г.

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 12101 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 12102 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Проба № 12103 "вода питьевая холодная" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Врач по общей гигиене

Зенкина О. А.